

排水圧送 ポンプ専用洗剤

SFA 排水圧送
ポンプのために
開発された専用洗剤

日本で硬水が水道水に使われている地域では、カルキがポンプ内のゴム部品に付着し、トラブルの原因になる可能性がございます。

ご使用方法

ポンプに接続されているすべての水まわり機器の使用を止めてから、ポンプの電源プラグを抜いて下さい。プラグが抜かれている間は接続されている水まわり機器のご利用は出来ません。

本洗剤のボトルの半分(2.5L)を便器の鉢内に、あるいは水まわり機器に流してください。2時間放置し、ポンプの電源プラグを差し直してください。

ポンプ内を洗浄するために、トイレを2回ほど流すか水まわり機器よりしばらく水を流して下さい。

注意

危険有害性情報: ● 金属腐食のおそれ ● 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷 ● 呼吸器の障害

安全対策: ● 他の容器に移し替えないこと ● 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること ● ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと ● 取扱後は手をよく洗うこと ● この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと

応急措置: ● 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと ● 皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと ● 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること ● 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること ● 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること ● 直ちに医師に連絡すること ● ばく露又はその懸念がある場合、医師に連絡すること ● 物質被害を防止するため流出したものを吸収すること

保管: ● 施錠して保管すること ● 耐腐食性内張りのある耐腐食性容器で保管すること ● 保管期限: 未開封の状態での製造日より2年

廃棄: ● 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること

安心してお使い
頂くために

本洗剤を定期的
に使って頂くこと
によって、カルキ
や尿石がポンプ
内に付着すること
を防ぎます。



使用頻度の目安

**硬水または小便器を
ご使用の場合**

硬水が水道水に使われている地域、またはポンプに小便器が接続されている場合は、月に1回のご使用をおすすめします。

軟水の場合

軟水が水道水に使われている地域の場合は、6カ月に1回のご使用をおすすめします。

品目: 排水圧送ポンプ専用洗剤

成分: 中性

成分: リン酸、界面活性剤、他

正味量: 5,000mL

使用量目安: 1回当たり2,500mL

SFA SFA Japan株式会社

〒103-0015 東京都中央区

日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階

Tel: 03-5623-3151 Fax: 03-5623-3152

E-mail: sales@sfa-japan.jp

www.sfa-japan.jp



危険

5L